



Nazwa i adres producenta: AFRISO Sp. z o.o., Szalsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

Produkt: Termometry bimetaliczne
Typ: BiTh
Dane techniczne: Średnice tarczy: 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Zakresy pomiarowe: -20÷60, 0÷60, 0÷120, 0÷160°C

Wymieniony powyżej produkt podlega Dyrektywie 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (tzw. Dyrektywa Ciśnieniowa). Zgodnie z art. 4.3. został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z uznaną praktyką inżynierską w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i nie posiada oznakowania CE.

Wyżej wymieniony produkt, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG, nie jest objęty obowiązkiem znakowania go znakiem CE. Nie została opublikowana norma zharmonizowana do wymienionego produktu.

Zgodnie z art. 5. ust. 3. ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) wymieniony powyżej produkt został udostępniony na rynku krajowym po tym jak został legalnie wprowadzony do obrotu w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej. Tym samym nie podlega on obowiązkowi deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz nie jest znakowany znakiem budowlanym w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wystawiona przez: Krzysztof Mainka, p.o. Dyrektor Techniczny.

W dniu: 26 października 2018 r., Szalsza, Polska.

Podpis: