



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu: Grupy pompowe
2. Oznaczenie typu wyrobu: PrimoTherm i PrimoTherm K
3. Zamierzone zastosowanie lub stosowanie: Stosowane w zamkniętych instalacjach grzewczych lub chłodzących. Montowane na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji. Przeznaczone do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego (wersje z zaworem 3-drogowym).
4. Nazwa i adres siedziby producenta: AFRISO Sp. z o.o., Szalsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, miejsce produkcji: Polska/Niemcy
5. Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu do obrotu:
 - Dyrektywa Ciśnieniowa 2014/68/UE (PED) z dnia 15 maja 2014 r. art. 4.3.
- produkt został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z uznaną praktyką inżynierską w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i nie posiada oznakowania CE;
 - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) art. 5. Ust. 3.
- produkt został udostępniony na rynku krajowym, po tym jak został legalnie wprowadzony do obrotu w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	max 90°C	-
Ciśnienie pracy	max 10 bar	-

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 6 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
8. Firma AFRISO Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015.

Wystawiona przez: Krzysztof Mainka, Dyrektor Techniczny.

W dniu: 13 maja 2024 r., Szalsza, Polska.

Podpis:

AFRISO Spółka z o.o.
SZALSZA, ul. Kościelna 7
42-677 C Z E K A N Ó W
NIP 631-19-79-176, Regon 273439075