

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

953.007.0039
Version: 05.2024



Комплект 3 різьбових з'єднань

Арт. № 12 201 10
G $\frac{3}{4}$ " F x R $\frac{3}{4}$ "

Арт. № 12 202 10
G" F x R1"

з прокладками і двома зворотними клапанами

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел. +48 32 330 33 55
Факс +48 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Увага

Ця інструкція доступна для скачування на наших інтернет-сайтах.

Попередження

Пристрій може встановлюватися, вводиться в експлуатацію та демонтуватися тільки навченим і кваліфікованим персоналом.



Під час монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування систем із різьбовими з'єднаннями необхідно вживати всіх можливих заходів для запобігання опіків гарячим теплоносієм.

Застосування

Комплект 3 різьбових з'єднань призначено для використання як з'єднувальний елемент для 3-ходових змішувальних клапанів, з'єднання котрих мають зовнішнє різьблення G $\frac{3}{4}$ " (Арт. № 12 201 10) і G1" (Арт. № 12 202 10).

Комплект забезпечує швидкий монтаж і демонтаж змішувального клапана із системи для його очищення, обслуговування або заміни. Крім того, зворотні клапани, розміщені на впускних з'єднаннях, запобігають зворотному потоку теплоносія в разі падіння тиску на одному зі з'єднань.

Опис пристрою

Комплект складається з трьох з'єднань із плоскими прокладками. Два з них мають вбудовані зворотні клапани. З'єднання мають шестигранну гайку для плоского ключа, додатково оснащені плоскими поверхнями для утримання корпусу з'єднання в нерухомому стані. Кожне зі з'єднань оснащене плоскою прокладкою.

Технічні характеристики

Температура - макс. 95°C

Тиск - макс. 10 бар

Концентрація гліколю - макс. 50%

Матеріал - латунь CW617N, POM

Ущільнення (у наборі) - прокладки gambit

Допуски та сертифікати

Комплект латунних різьбових з'єднань підпадає під дію Директиви 2014/68/EU про обладнання, що працює під тиском, і відповідає до статті 4.3 (визнана інженерною практика), він не має маркування CE.

Продукт маркований будівельним знаком В відповідно до національних норм. Має гігієнічний сертифікат, виданий Національним інститутом гігієни.

Монтаж




Рис. 1. Встановлення комплекту з'єднань на 3-ходовий змішувальний клапан АТМ

З'єднання мають бути встановлені на патрубках, де буде встановлено змішувальний клапан. Особливу увагу слід звернути на розташування двох з'єднань зі зворотним клапаном - вони мають бути розташовані на вхідних патрубках клапана (Рис. 1). Потім встановіть змішувальний клапан і затягніть гвинти за допомогою гайкового ключа або інших монтажних інструментів.

Перед встановленням клапана переконайтеся, що прокладка розміщена в кожному з'єднанні, оскільки її відсутність або неправильне розташування не гарантує герметичність з'єднань.

Експлуатація

Забруднення в системі можуть призвести до несправності зворотних клапанів, які є компонентами двох різьбових з'єднань. Тому перед встановленням з'єднань рекомендується ретельно очистити і промити всю систему, звертаючи особливу увагу на видалення залишків пайки, різання труб тощо. Ми рекомендуємо встановлювати сітчасті фільтри на вхідних патрубках, перед з'єднаннями.

Для того щоб мати можливість виїняти змішувальний клапан із системи, рекомендуємо встановити запірні клапани в безпосередній близькості від змішувального клапана.

Виведення з експлуатації, утилізація

1. Демонтуйте пристрій.
2. З метою захисту навколишнього середовища забороняється викидати виведений з експлуатації пристрій разом із несорттованими побутовими відходами. Пристрій має бути доставлено до відповідного пункту утилізації.

Комплект вироблений з матеріалів, придатних для вторинної переробки.



Гарантія

Виробник надає 36-місячну гарантію на пристрій з дня купівлі в AFRISO. Гарантія анулюється в разі несанкціонованих змін або монтажу, не передбаченого цією інструкцією з монтажу та експлуатації.

Задоволеність клієнта

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами: zok@afriso.pl, тел. +48 32 330 33 55.