

**Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr: KDWU-06/2019**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zawór przeciwoparzeniowy ATM DN10.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ATM 112.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Termostatyczne zawory mieszające przeciwoparzeniowe mogą być stosowane jako baterie termostatyczne PN 10 przewidziane do pracy przy wskazanych ciśnieniach i temperaturze. Stosowane są w instalacjach domowych dla jednego punktu poboru.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
AFRISO Sp. z o.o., Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, miejsce produkcji: Włochy.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
Nie ustanowiony.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1111:2017 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna.  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ciśnienie dynamiczne	$P_{dyn}=0,05\div 0,5$ MPa	-
Ciśnienie statyczne	$P_{max}=1$ MPa	-
Temperatura wody gorącej	$T_{max}\leq 90^{\circ}C$	-
Wymagany przepływ	min 2 l/min	-
Stabilność temperatury	$\pm 2^{\circ}C$	-
Materiał	mosiądz CW617N, CW602N, CW501L, CW725R, stal nierdzewna, EPDM, UDEL, ULTEM	Atest higieniczny NIZP-PZH

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Mainka, Dyrektor Techniczny

Szałsza, 27 marca 2020 r.

Podpis:

