

Szałsza, 30 czerwca 2014 r.

## **Deklaracja producenta**

Firma AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Polska zaświadcza, że:

Produkt: Zawór upustowy różnicy ciśnień DU

Dane techniczne: Materiał korpusu – mosiądz  
Maksymalna temperatura pracy: 95°C  
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar  
Ciśnienie różnicowe: ustawiane w zakresie 0,1 ÷ 0,5 bara

Przyłącza:

- Wariant kątowy (42 379):
  - gwint wewnętrzny G $\frac{3}{4}$ " na wejściu
  - śrubunek z gwintem wewnętrznym G $\frac{3}{4}$ " na wyjściu
- Wariant prosty (42 384):
  - 2 x śrubunek z gwintem wewnętrznym G $\frac{3}{4}$ "

Wymieniony produkt nie podlega procedurom dotyczącym badania urządzeń ciśnieniowych określonych w Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/WE. Zawór upustowy różnicy ciśnień DU został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obecnym stanem wiedzy oraz dobrą praktyką inżynierską.

Zgodnie z Artykułem 3, Paragraf 3 Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE wymieniony produkt nie może posiadać znaku CE.

Podpisana w dniu 30 czerwca 2014 r.

**Błażej Wojciechowski**  
Dyrektor techniczny