

Rodzaj punktu	QA	Qmin	Jednostka obciążenia LU
	l/s	l/s	-
Umywalka, bidet, spłuczka WC	0,1	0,1	1
Zlewozmywak, zmywarka do naczyń, pralka, natrysk	0,2	0,15	2
Zawór spłukujący do pisuaru	0,3	0,15	3
Bateria wannowa	0,4	0,3	4
Zawór ogrodowy	0,5	0,4	5
Zlew przemysłowy w kuchniach z przyłączem DN20	0,8	0,8	8
Zawór spłukujący DN20	1,5	1	15



Rury PEX/Al/PE-HD lub PE-MD/Al/PE-HD

Maksymalne obciążenie w LU	3	4	5	6	10	20	55	180	540	1300
Największy punkt w LU			4	5	5	8				
DN [mm]	16×2,5/16×2			18×2	20×2,5	26×3	32×3	40×3,5	50×4	63×4,5
Średnica wewn. [mm]	11,5/12			14	15	20	26	33	42	54
Maksymalna długość przewodu [m]	9	5	4							



Rury PP

Maksymalne obciążenie w LU	1	2	3	3	4	6	13	30	70	200	540	970
Największy punkt w LU			2			4	5	8				
da x s [mm]	16×2,7			20×3,4			25×4,2	32×5,4	40×6,7	50×8,4	63×10,5	75×12,5
Średnica wewnętrzna [mm]	10,6			13,2			16,6	21,2	26,6	33,2	52	60
Maksymalna długość przewodu [m]	20	12	8	15	9	7						



Numer działki	Urządzenia	Jednostka obciążenia LU	Średnica rurki PEX	Średnica rurki PP





